

平成23年度

北部清掃工場運転管理値

	燃焼ガス温度 []			集じん機入口ガス温度 []			一酸化炭素濃度(1時間平均値) [ppm]		
	800 以上			200 以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	906	921	910	180	180	180	31.7	46.9	1.6
5月	905	908	916	180	181	180	27.1	49.6	1.3
6月	913	909	910	180	180	180	24.2	26.3	1.3
7月	902	910	910	180	180	180	38.6	21.1	1.3
8月	906	908	910	180	180	180	33.4	34.6	1.7
9月	913	913	910	180	180	180	31.2	27.6	1.5
10月	928	923	918	180	181	180	31.4	28.1	1.0
11月	920	927	914	180	180	180	28.2	37.8	1.8
12月	920	935	910	180	180	180	34.8	35.5	2.5
1月	923	924	908	180	180	180	27.3	39.0	3.0
2月	925	920	924	180	180	180	25.6	39.8	1.3
3月	925	931	918	180	181	180	22.6	27.0	1.3

表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。