

平成27年度

北部清掃工場運転管理値

	燃焼ガス温度 【℃】			集じん機入口ガス温度 【℃】			一酸化炭素濃度(1時間平均値) 【ppm】		
	800℃以上			200℃以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	913	916	913	180	180	180	42.9	41.5	0.7
5月	927	915	914	180	180	180	29.3	36.6	0.5
6月	915	919	912	180	180	180	38.9	46.4	0.7
7月	892	892	911	180	180	180	47.4	63.5	0.6
8月	917	907	909	180	180	180	44.5	32.7	0.5
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。