排ガス測定結果　　四日市市

施設名称　北部清掃工場

測定（採取）位置　煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん＊（g/㎥N）			塩化水素＊（mg/㎥N）			硫黄酸化物（K値）			窒素酸化物＊（ppm）			ダイオキシン類＊（ng-TEQ/㎥N）			水銀＊（mg/㎥N）		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値＝0.08			法規制値＝700			法規制値＝1.17			法規制値＝300		250	法規制値＝1.0					
4月	H27.4.16	H27.5.7	0.005未満	―	0.005未満	10	―	9	0.0062	―	0.019	75	―	51	―	―	―	―	―	―
5月	H27.5.22	H27.6.5	―	0.005未満	0.005未満	―	8	―	―	0.014	―	―	73	―	―	―	―	―	―	―
6月	H27.6.17	H27.7.1	0.005未満	―	0.005未満	21	―	7	0.028	―	0.014	72	―	35	―	―	―	―	―	―
7月	H27.7.31	H27.8.21	―	0.005未満	0.005未満	―	12	―	―	0.007	―	―	56	―	―	―	―	―	―	―
8月	H27.8.27	H27.9.29	0.005未満	―	0.005未満	31	―	15	0.0073	―	0.014	74	―	43	―	―	―	―	―	―
	H27.8.11	H27.9.9	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.003	―	―
	H27.8.17	H27.9.9	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.003未満	
	H27.8.25	H27.9.9	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.004
	H27.8.11	H27.9.30	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.00025	―	―	―	―	―
	H27.8.17	H27.10.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.00017	―	―	―	―
	H27.8.25	H27.10.13	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0060	―	―	―
9月	H27.9.24	H27.12.14	―	0.005未満	0.005未満	―	5未満	―	―	0.0068	―	―	69	―	―	―	―	―	―	―
10月	H27.10.26	H27.12.14	0.005未満	―	0.005未満	9	―	5	0.0076	―	0.0071	73	―	40	―	―	―	―	―	―
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				