

平成25年度

北部清掃工場運転管理値

	燃烧ガス温度 【 】			集じん機入口ガス温度 【 】			一酸化炭素濃度(1時間平均値) [ppm]		
	800 以上			200 以下			100ppm以下		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
4月	928	931	916	180	180	180	33.3	23.7	1.8
5月	927	918	912	180	180	180	45.3	32.8	1.1
6月	909	923	916	180	180	180	34.4	20.8	0.6
7月	910	919	913	180	180	180	35.3	24.3	0.3
8月	904	925	913	180	180	180	35.0	21.2	0.2
9月	906	926	914	180	180	180	28.3	23.2	0.1
10月	923	925	914	180	180	180	43.7	27.3	0.9
11月	928	933	918	180	180	180	40.0	28.7	0.6
12月	944	933	917	180	180	180	14.5	23.7	0.7
1月	932	938	916	180	181	180	27.6	12.0	1.2
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表中の値は常時監視値の日平均値(炉の停止日を除く)を月平均したものです。