

施設名称 北部清掃工場
測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m ³ N)			塩化水素* (mg/m ³ N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m ³ N)			水銀* (mg/m ³ N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値 = 0.08			法規制値 = 700			法規制値 = 1.17			法規制値 = 300 250			法規制値 = 1.0					
4月	H25.4.12	H25.4.25	0.005未満	-	0.005未満	8	-	9	0.029	-	0.035	85	-	61	-	-	-	-	-	-
5月	H25.5.28	H25.6.14	-	0.005未満	0.005未満	-	84	-	-	0.015	-	-	73	-	-	-	-	-	-	
6月	H25.6.24	H25.7.5	0.005未満	-	0.005未満	11	-	18	0.021	-	0.037	79	-	46	-	-	-	-	-	
7月	H25.7.22	H25.8.9	-	0.005未満	0.005未満	-	12	-	-	0.033	-	-	84	-	-	-	-	-	-	
8月	H25.8.7	H25.8.28																	0.003未満	
	H25.8.7	H25.9.25													0.0080					
	H25.8.9	H25.8.27	0.005未満	-	0.005未満	5未満	-	5未満	0.028	-	0.054	79	-	56	-	-	-	-	-	
	H25.8.16	H25.8.31																	0.003未満	
	H25.8.30	H25.10.3													0.11				0.003未満	
9月	H25.8.30	H25.9.13																	0.000091	
	H25.9.11	H25.10.1	-	0.005未満	0.005未満	-	14	-	-	0.082	-	-	82	-	-	-	-	-	-	
10月	H25.10.24	H25.11.12	0.005未満	-	-	8	-	-	0.030	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	
11月	H25.11.22	H25.12.10	-	-	0.005未満	-	-	7	-	-	0.050	-	-	76	-	-	-	-	-	
	H25.11.27	H25.12.18	-	0.005未満	0.005未満	-	16	-	-	0.026	-	-	78	73	-	-	-	-	-	
12月	H25.12.27	H26.1.17	-	0.005未満	0.005未満	-	41	11	-	0.014	0.053	-	73	74	-	-	-	-	-	
1月	H26.1.6	H26.1.29																	0.003未満	
	H26.1.6	H26.1.30													0.0000026					
	H26.1.7	H26.1.29																	0.003未満	
	H26.1.7	H26.1.30															0.0000020			
	H26.1.14	H26.1.19																	0.003未満	
	H26.1.14	H26.2.5													0.00015					
2月	H26.1.16	H26.2.5	0.005未満	-	0.005未満	7	-	-	0.028	-	-	77	-	77						
	H26.2.21	H26.3.13	-	-	0.005未満	-	-	11	-	-	0.073	-	-	70	-	-	-	-	-	
3月																				

*測定値は酸素補正值(12%換算)