

排ガス測定結果

四日市市

施設名称 北部清掃工場
測定(採取)位置 煙道測定口

月	測定年月日	結果を得た年月日	ばいじん* (g/m ³ N)			塩化水素* (mg/m ³ N)			硫黄酸化物 (K値)			窒素酸化物* (ppm)			ダイオキシン類* (ng-TEQ/m ³ N)			水銀* (mg/m ³ N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
			法規制値 = 0.08			法規制値 = 700			法規制値 = 1.17			法規制値 = 300		250	法規制値 = 1.0					
4月	H25.4.12	H25.4.25	0.005未満	-	0.005未満	8	-	9	0.029	-	0.035	85	-	61	-	-	-	-	-	-
5月	H25.5.28	H25.6.14	-	0.005未満	0.005未満	-	84	-	-	0.015	-	-	73	-	-	-	-	-	-	
6月	H25.6.24	H25.7.5	0.005未満	-	0.005未満	11	-	18	0.021	-	0.037	79	-	46	-	-	-	-	-	
7月																				
8月																				
9月																				
10月																				
11月																				
12月																				
1月																				
2月																				
3月																				

*測定値は酸素補正值(12%換算)