

設備一覧

○四日市市営中央駐車場

1. 消防設備

項目	メーカー	規格・容量等	台数
消火器具	ハツタ、ヤマト	粉末ABC10型	50本
水噴霧消火設備			
水源		地下水槽 30m ³ (泡消火兼用)	1基
ポンプ	(株)荏原製作所	ユニット型80A×520ℓ/min×72m×11kw	1台
呼水槽		100ℓ	1台
専用制御盤			1台
充水用補助ポンプ		(泡、連送兼用)	1台
圧力タンク			1基
開放型ヘッド			79個
送水口		双口自立型(泡兼用)	1基
泡消火設備			
水源		地下水槽 30m ³ (水噴霧消火兼用)	1基
ポンプ	(株)荏原製作所	ユニット型100A×980ℓ/min×50m×30kw	1台
呼水槽		100ℓ	1台
専用制御盤			1台
充水用補助ポンプ		(水噴霧、連送兼用)	1台
圧力タンク			1基
泡薬剤タンク		水製膜 400ℓ	1基
泡フォームヘッド			351個
閉鎖型SPヘッド			144個
双口送水口		双口自立型(水噴霧兼用)	1基
粉末消火設備			
移動式粉末消火設備		薬剤量33kg	43基
表示灯用蓄電池		自火報受信機内設置	1個
自動火災報知設備			
受信機	松下電工(株)	自立型P型1級蓄積式	1台
発信機	松下電工(株)	P型1級	16台
差動式感知器	松下電工(株)	スポット型	17個
定温式感知器	松下電工(株)	スポット型	293個
地区ベル	松下電工(株)		18個
非常警報設備			
放送制御盤	松下通信(株)	壁掛け型	1台
スピーカー		屋外型、天井埋め込み型	31個

誘導灯			
避難口		C級	13台
通路		C級	12台
連結送水管			
送水口		双口自立型	1基
放水口		格納箱入	4基
非常電源	中立電機株	専用受電設備	1式
防排煙制御設備			
制御盤	松下電工株	自立型P型1級蓄積式(自火報兼用)	1基
専用感知器	松下電工株	3種煙感知器	11個
防火戸		片開き	3枚
ダンパ			8個

2. 受電設備

項目	メーカー	規格・容量等	台数
引込線受電	中部電力引込	出迎え方式(柱上開閉器) 3Ø3W 6.6kV 60Hz 105kVA	
受配電盤	中立電機	設定キュービクル PF-S形 屋内設置	1式
受電盤	富士電機	LBS:7.2kV 200A PF=30A	1個
電灯変圧器	日本高圧	PC:7200V 30A F=20A	2個1セット
	三菱電機	乾式TR:30kVA 6.6kV/210-105V 60Hz	1台
動力変圧器	日本高圧	PC:7200V 30A F=30A	3本1セット
	三菱電機	乾式TR:75kVA 6.6kV/210V 60Hz	1台
高圧コンデンサ	日本高圧	PC:7200V 30A PF=10A	3本1セット
	三菱電機	SC:6900V 20kVA 60Hz	1台
低圧電灯回路		MCCB:11回路(キュービクル送出し回路)	1式
低圧動力回路		MCCB:10回路(キュービクル送出し回路)	1式
接地端子盤		A種・B種・D種	

3. エレベーター設備

項目	メーカー	規格・容量等	台数
エレベーター設備	日立ビルシステム	8停止、交流中連ロープ式乗用11人乗 60m/min 750kg フルメンテナンス	1台

4. 送風機・排風機

項目	メーカー	規格・容量等	台数
送風機・排風機(B1・B2F)			
ファン本体	(株)荏原製作所	NO5 SRM II 22000m ³ /h 40mmAq 440min ⁻¹	6台
モーター	(株)東芝	5.5kw IKK DCK8	
送風機・排風機(2F)			
ファン本体	(株)荏原製作所	NO4 SRM II 12000m ³ /h 40mmAq 550min ⁻¹	2台
モーター	(株)東芝	3.7kw IKK DCK8	

○四日市市営本町駐車場

1. 消防設備

項目	メーカー	規格・容量等	台数
自動火災報知設備			
受信機	ホーチキ(株)	P型1級(蓄積式)	1台
発信機	ホーチキ(株)	P型1級	6台
煙感知器	ホーチキ(株)	光電式スポット型(非蓄積式)2種	2個
熱感知器	ホーチキ(株)	差動式スポット型(非蓄積式)2種	57個
誘導灯設備			
避難口誘導灯	松下電工		7台
粉末消火設備			
移動式粉末消火設備	ヤマト 初田製作所		11台 1台
消火器設備			
ABC粉末消火器	ヤマト 初田製作所		4本 3本