

別表 施設一覧

	学校名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年9月	合計	
1	中部西小学校	四日市市北町2-23	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	86		
							最大需要電力 (kw)	83	48	47	62	77	80	63	46	50	72	86	60		
							使用電力量 (kw h)	10,722	9,420	8,974	8,891	12,382	10,680	8,706	8,158	9,540	12,829	13,553	8,621	122,476	
2	浜田小学校	四日市市北浜田13-6	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	104		
							最大需要電力 (kw)	104	52	50	80	89	99	70	53	60	92	103	67		
							使用電力量 (kw h)	11,485	9,647	8,967	9,827	13,674	12,693	9,582	8,550	10,320	14,007	13,013	7,239	129,004	
3	塩浜小学校	四日市市塩浜町1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	54	54	54	54	56	56	56	56	56	56	56	56		
							最大需要電力 (kw)	39	33	39	48	56	50	46	36	40	54	55	40		
							使用電力量 (kw h)	6,650	6,500	6,551	6,583	9,645	7,985	6,507	6,406	7,375	10,045	9,784	7,889	91,920	
4	羽津小学校	四日市市大宮町16-35	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	
							最大需要電力 (kw)	68	40	38	47	56	56	48	42	46	59	66	44		
							使用電力量 (kw h)	8,751	7,251	7,191	6,910	8,940	8,484	7,490	6,934	8,312	9,648	9,058	5,247	94,216	
5	海蔵小学校	四日市市東阿倉川578-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	74		
							最大需要電力 (kw)	74	52	45	69	70	68	66	45	48	60	69	47		
							使用電力量 (kw h)	13,473	11,378	10,679	11,834	11,074	12,890	12,570	10,452	10,974	15,137	14,834	9,099	144,394	
6	富洲原小学校	四日市市富洲原31-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	82	77	
							最大需要電力 (kw)	58	51	42	63	73	59	60	45	53	68	77	48		
							使用電力量 (kw h)	8,263	8,351	7,366	7,121	11,189	8,722	6,722	6,719	8,796	12,418	8,565	7,476	101,708	
7	富田小学校	四日市市富田1丁目24-49	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	127		
							最大需要電力 (kw)	120	99	95	107	117	122	99	90	103	119	127	82		
							使用電力量 (kw h)	17,833	16,096	16,504	14,646	22,354	17,584	13,892	13,288	17,064	21,638	14,833	12,532	198,264	
8	日永小学校	四日市市日永4丁目5-13	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	93	93	93	
							最大需要電力 (kw)	76	56	61	72	76	73	55	53	75	93	86	57		
							使用電力量 (kw h)	11,224	10,734	10,173	8,478	14,422	11,248	8,011	8,843	12,289	18,080	8,965	7,365	129,832	
9	四郷小学校	四日市市西日野3207-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	50	50	50	50	53	53	53	53	53	54	54	54		
							最大需要電力 (kw)	47	34	39	43	53	47	34	32	43	54	36	37		
							使用電力量 (kw h)	7,131	6,667	7,115	5,977	9,079	7,458	5,665	5,554	9,134	10,424	4,686	6,405	85,295	
10	高花平小学校	四日市市高花平2丁目1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	46	46	46	46	50	50	50	50	50	50	50	50		
							最大需要電力 (kw)	46	30	27	44	50	46	44	30	33	40	49	47		
							使用電力量 (kw h)	6,325	5,332	5,056	5,868	6,618	6,704	6,033	4,916	5,210	7,299	7,361	5,352	72,074	
11	常磐小学校	四日市市城西町9-14	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	94		
							最大需要電力 (kw)	82	68	60	76	84	84	60	55	80	93	94	80		
							使用電力量 (kw h)	12,043	10,329	10,740	9,943	15,046	11,941	9,203	8,401	12,679	16,359	11,161	8,752	136,597	
12	内部小学校	四日市市采女町888-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	71		
							最大需要電力 (kw)	57	42	50	61	57	61	44	47	52	71	58	42		
							使用電力量 (kw h)	8,216	7,825	8,499	7,272	10,673	8,685	7,287	7,073	10,086	12,478	7,928	8,358	104,380	
13	小山田小学校	四日市市山田町1373-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	48	48	48		
							最大需要電力 (kw)	35	29	36	39	38	38	29	25	29	48	42	29		
							使用電力量 (kw h)	5,705	5,428	5,755	5,299	7,514	6,486	5,132	4,735	6,050	7,890	4,634	5,342	69,970	
14	河原田小学校	四日市市河原田町70	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点 に同じ	需給地点 に同じ	—	契約電力 (kw)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	97		
							最大需要電力 (kw)	73	46	69	70	86	81	51	41	54	94	85	97		
							使用電力量 (kw h)	8,380	8,521	9,856	8,871	13,782	10,481	7,568	7,256	10,588	13,312	7,857	9,522	115,994	

別表 施設一覧

	学校名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年9月	合計	
15	川島小学校	四日市市川島町2046	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	74		
							最大需要電力 (kw)	62	54	56	60	74	74	58	52	63	67	71	42		
							使用電力量 (kw h)	9,508	10,244	10,141	7,956	12,156	10,593	7,757	8,949	11,793	13,672	8,138	6,827	117,734	
16	神前小学校	四日市市曾井町493-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	67		
							最大需要電力 (kw)	50	38	34	49	67	60	42	33	42	51	56	48		
							使用電力量 (kw h)	6,663	6,698	6,861	6,868	9,931	8,253	6,188	5,840	6,979	7,794	7,650	6,645	86,370	
17	桜小学校	四日市市桜町1257	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	87		
							最大需要電力 (kw)	74	43	41	61	87	84	55	40	43	72	87	48		
							使用電力量 (kw h)	8,929	6,786	6,578	7,237	10,487	9,092	7,163	6,433	7,673	10,185	10,357	6,548	97,468	
18	県小学校	四日市市赤水町1002	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	73	73	73	73	73	76	76	76	76	76	76	76		
							最大需要電力 (kw)	70	48	42	58	62	76	51	47	51	65	65	41		
							使用電力量 (kw h)	9,611	7,726	7,372	7,702	10,319	8,636	7,008	7,081	8,676	10,929	9,416	5,635	100,111	
19	三重小学校	四日市市東坂部町222-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	76		
							最大需要電力 (kw)	64	46	51	65	67	61	46	45	56	76	57	45		
							使用電力量 (kw h)	9,920	9,323	9,872	9,148	12,113	10,091	8,656	8,540	11,383	13,831	7,727	9,600	120,204	
20	大矢知興譲小学校	四日市市大矢知町1212	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	93	87	
							最大需要電力 (kw)	77	67	60	70	79	87	62	55	79	83	87	62		
							使用電力量 (kw h)	13,446	12,354	11,871	11,334	15,133	13,823	11,162	11,116	14,159	16,070	11,230	9,406	151,104	
21	八郷小学校	四日市市平津町99-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	79	73	
							最大需要電力 (kw)	65	54	55	64	72	73	61	61	68	68	72	52		
							使用電力量 (kw h)	12,026	11,228	10,901	10,542	13,656	11,392	10,357	10,388	12,518	14,515	11,872	8,360	137,755	
22	下野小学校	四日市市朝明町475-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	81	
							最大需要電力 (kw)	58	53	67	59	65	58	52	58	65	81	58	52		
							使用電力量 (kw h)	8,643	8,948	9,108	7,499	11,274	8,710	7,733	8,184	10,833	12,837	5,901	7,412	107,082	
23	水沢小学校	四日市市水沢町2491	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	36	36	36	36	39	43	43	43	43	43	43	43		
							最大需要電力 (kw)	35	26	24	35	39	43	37	28	27	32	37	20		
							使用電力量 (kw h)	6,031	5,330	5,332	6,119	6,713	6,624	5,797	4,847	4,947	6,665	6,165	4,213	68,783	
24	保々小学校	四日市市西村町2741	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72	
							最大需要電力 (kw)	72	52	52	71	64	67	59	44	57	63	67	51		
							使用電力量 (kw h)	10,161	8,192	8,180	9,021	10,381	10,117	9,235	7,950	8,635	11,201	11,024	8,417	112,514	
25	泊山小学校	四日市市日永(大字)5530-19	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	46	
							最大需要電力 (kw)	38	28	38	38	40	43	34	30	42	46	29	34		
							使用電力量 (kw h)	5,829	5,658	5,954	5,154	7,818	6,547	4,985	5,143	7,549	8,407	4,195	5,413	72,652	
26	常磐西小学校	四日市市大字松本764番地	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	96	96	96	
							最大需要電力 (kw)	80	61	70	90	85	85	58	60	77	96	89	56		
							使用電力量 (kw h)	15,719	14,493	14,804	12,335	16,775	14,802	13,270	13,140	17,027	20,110	11,289	12,169	175,933	
27	三重西小学校	四日市市三重3丁目129	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55		
							最大需要電力 (kw)	46	41	37	44	55	48	39	44	42	50	54	31		
							使用電力量 (kw h)	7,326	7,084	6,437	6,150	7,924	7,391	6,157	6,231	7,514	9,720	7,698	4,887	84,519	
28	大谷台小学校	四日市市大谷台1丁目204	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	
							最大需要電力 (kw)	56	43	39	54	48	52	44	35	37	50	56	42		
							使用電力量 (kw h)	8,548	7,791	7,595	7,405	9,101	8,180	7,111	6,747	7,940	9,476	9,036	5,505	94,435	

別表 施設一覧

	学校名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年9月	合計
29	桜台小学校	四日市市桜台1丁目32	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	57	80,789
							最大需要電力 (kw)	48	40	31	41	50	47	31	28	38	41	57	31	
							使用電力量 (kw h)	6,784	6,677	6,292	6,006	8,597	6,794	5,639	5,749	7,321	8,870	6,668	5,392	
30	八郷西小学校	四日市市萱生町1086	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	44
							最大需要電力 (kw)	29	29	40	35	41	43	29	24	43	44	41	42	
							使用電力量 (kw h)	6,010	6,783	6,407	4,742	8,095	6,417	5,759	5,653	7,508	8,414	7,381	7,255	80,424
31	三重北小学校	四日市市山之色町90	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	46	46	49	49	49	49	49	49	49	52	52	52	
							最大需要電力 (kw)	46	36	49	46	48	49	37	34	42	52	27	39	
							使用電力量 (kw h)	5,988	5,659	5,991	5,185	7,483	6,506	5,163	4,752	6,576	9,062	4,137	5,328	71,830
32	羽津北小学校	四日市市羽津町500	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	60	60	60	60	61	61	61	61	61	63	67	67	
							最大需要電力 (kw)	50	46	43	55	61	59	53	42	48	63	67	53	
							使用電力量 (kw h)	10,250	10,150	9,371	9,319	12,939	10,351	8,784	8,467	10,200	12,647	9,793	7,439	119,710
33	内部東小学校	四日市市采女町423-4	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	75	
							最大需要電力 (kw)	52	45	52	70	69	63	50	42	52	75	65	56	
							使用電力量 (kw h)	9,453	9,374	9,944	8,955	12,297	9,942	9,117	8,727	11,836	13,920	9,001	9,554	122,120
34	中央小学校	四日市市元新町2-36	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	76	76	
							最大需要電力 (kw)	52	38	36	50	55	60	54	38	40	47	76	56	
							使用電力量 (kw h)	8,160	7,398	6,593	7,287	7,481	8,129	7,659	6,503	6,674	8,792	11,893	10,139	96,708
35	橋北小学校	四日市市川原町25-22	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	37	37	37	
							最大需要電力 (kw)	33	24	22	30	32	31	28	22	25	37	35	25	
							使用電力量 (kw h)	5,257	4,951	4,523	4,479	5,951	5,143	4,673	4,442	5,176	6,730	5,512	3,634	60,471
36	笹川小学校	四日市市笹川6丁目25	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	—	契約電力 (kw)	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
							最大需要電力 (kw)	82	57	51	66	77	64	63	57	55	72	77	43	
							使用電力量 (kw h)	10,595	8,894	7,935	8,989	10,032	9,628	8,887	8,036	7,691	12,248	10,614	6,052	109,601
37	楠小学校	四日市市楠町北五味塚2060-9	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	94	
							最大需要電力 (kw)	91	63	68	79	92	91	78	64	73	94	93	61	
							使用電力量 (kw h)	13,644	12,624	13,308	13,474	17,250	14,680	12,030	11,477	15,315	20,857	13,662	12,643	170,964
小学校小計							使用電力量 (kw h)	344,702	317,844	314,796	300,426	410,298	353,882	294,658	281,680	354,340	448,516	336,591	277,672	4,035,405

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。