

別表 施設一覧

	学校名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年9月	合計
38	中部中学校	四日市市西浦2丁目5-36	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
							最大需要電力 (kw)	59	40	41	79	76	62	48	49	60	69	80	57	
							使用電力量 (kw h)	10,952	8,863	8,677	9,520	12,231	9,207	8,826	8,689	9,029	13,206	14,489	8,757	122,446
39	橋北中学校	四日市市高浜町1-4	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	48	48	48	52	52	52	52	52	52	52	52	52	
							最大需要電力 (kw)	46	29	29	52	46	41	39	29	30	35	47	34	
							使用電力量 (kw h)	9,195	7,662	7,162	9,108	10,254	8,987	8,415	6,791	6,966	8,071	10,580	7,198	100,389
40	港中学校	四日市市十七軒町10-41	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	57	57	57	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
							最大需要電力 (kw)	54	40	40	62	57	58	45	37	38	51	60	47	
							使用電力量 (kw h)	11,992	10,487	9,810	11,530	14,128	11,697	10,248	9,048	9,287	11,492	16,446	9,714	135,879
41	塩浜中学校	四日市市塩浜町4096	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
							最大需要電力 (kw)	25	24	28	38	42	37	26	23	26	28	36	33	
							使用電力量 (kw h)	5,124	5,066	4,954	5,128	7,546	5,818	5,768	4,785	4,976	5,434	6,175	4,572	65,346
42	山手中学校	四日市市大字東阿倉川70	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
							最大需要電力 (kw)	85	55	41	61	75	72	56	43	54	60	79	55	
							使用電力量 (kw h)	18,158	11,819	9,613	10,084	10,931	11,621	10,776	10,062	11,879	15,234	17,706	11,569	149,452
43	富洲原中学校	四日市市天力須賀5丁目3-10	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	59	59	59	61	62	62	62	62	62	62	62	62	
							最大需要電力 (kw)	47	41	34	61	62	58	36	36	34	55	59	35	
							使用電力量 (kw h)	8,405	7,738	7,864	8,762	12,411	9,513	7,776	7,052	8,123	9,987	11,497	7,171	106,299
44	富田中学校	四日市市東茂福町4-19	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
							最大需要電力 (kw)	70	37	34	52	61	57	41	37	42	61	72	51	
							使用電力量 (kw h)	9,765	9,307	8,000	9,644	12,861	10,445	8,579	8,004	8,859	11,228	12,477	7,823	116,992
45	笹川中学校	四日市市西日野町268-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	60	60	60	
							最大需要電力 (kw)	45	44	47	48	49	49	45	46	49	60	51	37	
							使用電力量 (kw h)	9,539	10,847	11,039	8,873	12,886	10,265	9,889	9,678	11,676	16,198	9,987	8,066	128,943
46	南中学校	四日市市前田町18-17	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	98	98	
							最大需要電力 (kw)	92	71	63	78	88	85	86	70	67	82	98	58	
							使用電力量 (kw h)	18,121	15,503	13,726	16,396	19,486	17,472	16,603	15,197	14,914	18,055	21,596	11,710	198,779
47	西陵中学校	四日市市西山町7229	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	43	43	43	43	50	50	50	50	50	50	51	51	
							最大需要電力 (kw)	37	27	28	43	50	40	36	30	40	39	51	42	
							使用電力量 (kw h)	5,803	5,967	6,360	6,673	9,745	7,977	6,000	6,320	6,943	8,288	6,815	4,894	81,785
48	三滝中学校	四日市市高角町2068-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	66	
							最大需要電力 (kw)	51	52	48	59	60	56	41	36	44	62	66	33	
							使用電力量 (kw h)	9,249	9,908	9,333	9,187	11,453	9,174	8,316	7,408	8,879	12,890	10,610	6,830	113,237
49	大池中学校	四日市市下海老町2662-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	78	79	79	
							最大需要電力 (kw)	56	40	43	65	58	62	35	33	51	78	79	40	
							使用電力量 (kw h)	8,532	8,159	7,082	7,708	10,796	8,650	8,063	6,971	8,555	13,398	9,180	6,977	104,071
50	朝明中学校	四日市市平津町409-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	58	
							最大需要電力 (kw)	51	37	32	49	54	46	31	30	33	50	58	48	
							使用電力量 (kw h)	9,135	7,234	7,796	8,705	10,552	8,536	7,117	6,672	7,032	9,381	10,536	7,722	100,418
51	保々中学校	四日市市西村町2787-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	39	39	
							最大需要電力 (kw)	28	20	19	29	35	28	24	20	20	30	39	29	
							使用電力量 (kw h)	5,204	4,387	4,588	5,424	6,149	5,625	5,323	4,764	4,636	5,518	7,130	4,463	63,211

別表 施設一覧

	学校名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R2年10月	R2年11月	R2年12月	R3年1月	R3年2月	R3年3月	R3年4月	R3年5月	R3年6月	R3年7月	R3年8月	R3年9月	合計
52	常磐中学校	四日市市松本810	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	94	94	94	148,158
							最大需要電力 (kw)	70	50	66	83	79	70	48	46	57	94	87	62	
							使用電力量 (kw h)	12,502	11,569	12,151	12,343	15,969	12,705	10,897	10,435	11,951	16,154	11,354	10,128	
53	西笹川中学校	四日市市笹川4丁目104	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	71	105,022
							最大需要電力 (kw)	71	38	31	68	62	66	51	32	32	45	61	45	
							使用電力量 (kw h)	9,799	7,290	6,946	8,816	10,470	9,899	8,735	7,045	7,251	9,640	11,778	7,353	
54	三重平中学校	四日市市三重8丁目1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	79,388
							最大需要電力 (kw)	54	29	30	53	48	48	34	29	27	48	49	31	
							使用電力量 (kw h)	7,214	6,348	5,854	5,863	7,949	6,472	5,800	6,084	6,432	7,485	9,310	4,577	
55	羽津中学校	四日市市羽津甲26	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	67	67	67	68	75	75	75	75	75	75	75	75	97,195
							最大需要電力 (kw)	60	30	30	68	75	63	41	35	32	45	60	48	
							使用電力量 (kw h)	9,374	7,432	6,716	8,629	10,565	8,921	7,095	6,804	6,228	8,704	10,328	6,399	
56	西朝明中学校	四日市市北山町1169	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	71	92,503
							最大需要電力 (kw)	44	28	58	53	52	45	33	34	45	71	68	55	
							使用電力量 (kw h)	7,018	6,383	6,965	6,793	11,342	8,289	6,741	6,644	8,076	9,985	7,293	6,974	
57	桜中学校	四日市市桜町1604	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	61	127,905
							最大需要電力 (kw)	59	38	45	57	53	53	47	37	41	55	61	55	
							使用電力量 (kw h)	11,776	9,568	9,136	9,178	10,464	9,316	9,423	9,372	11,774	13,000	13,577	11,321	
58	内部中学校	四日市市波木町697	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	92	157,315
							最大需要電力 (kw)	59	40	67	75	73	69	42	43	54	81	92	59	
							使用電力量 (kw h)	12,482	11,934	12,849	14,608	16,337	12,122	11,154	10,630	12,249	15,635	15,800	11,515	
59	楠中学校	四日市市楠町北五味塚2092	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	49	80,730
							最大需要電力 (kw)	40	35	39	46	49	46	36	36	35	44	48	40	
							使用電力量 (kw h)	6,565	6,292	6,181	6,659	8,694	7,802	6,490	6,022	6,045	7,674	7,118	5,188	
中学校小計							使用電力量 (kw h)	215,904	189,763	182,802	199,631	253,219	210,513	188,034	174,477	191,760	246,657	251,782	170,921	2,475,463
小学校・中学校合計							使用電力量 (kw h)	560,606	507,607	497,598	500,057	663,517	564,395	482,692	456,157	546,100	695,173	588,373	448,593	6,510,868

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。