

別表 施設一覧

	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月	R4年7月	R4年8月	R4年9月	合計
37	中部中学校	四日市市西浦2丁目5-36	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	81	87	87	87	
						最大需要電力 (kw)	53	53	62	56	66	66	45	43	81	87	68	76		
						使用電力量 (kw h)	10,164	9,707	9,217	9,231	13,450	10,489	8,819	9,061	12,275	16,028	10,153	14,188	132,782	
38	橋北中学校	四日市市高浜町1-4	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	52	52	52	47	49	49	49	49	49	51	51	51	59	
						最大需要電力 (kw)	35	35	31	39	49	45	28	28	51	51	42	59		
						使用電力量 (kw h)	7,363	8,871	7,949	9,212	10,192	9,695	7,063	7,371	8,931	12,274	8,223	11,034	108,178	
39	港中学校	四日市市十七軒町10-41	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	62	62	62	60	60	60	60	60	60	62	64	64	64	
						最大需要電力 (kw)	46	51	48	54	56	56	39	40	62	64	51	54		
						使用電力量 (kw h)	9,419	10,600	9,935	11,225	13,373	11,479	9,499	8,923	11,341	15,369	10,243	13,236	134,642	
40	塩浜中学校	四日市市塩浜町4096	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	43	43	
						最大需要電力 (kw)	27	22	34	37	42	43	22	21	31	34	33	36		
						使用電力量 (kw h)	4,547	5,290	5,830	5,921	8,860	6,977	5,134	4,740	5,382	6,821	6,552	7,531	73,585	
41	山手中学校	四日市市大字東阿倉川70	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	80	
						最大需要電力 (kw)	58	61	47	58	66	64	43	47	77	80	61	75		
						使用電力量 (kw h)	10,385	12,347	10,279	11,276	11,727	11,380	10,069	10,402	15,493	17,998	12,809	16,269	150,434	
42	富洲原中学校	四日市市天力須賀5丁目3-10	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	62	62	62	62	61	61	61	61	61	61	75	75	75	
						最大需要電力 (kw)	42	39	55	49	61	57	33	32	59	75	72	69		
						使用電力量 (kw h)	8,229	8,003	8,939	8,708	12,502	10,462	7,650	7,338	9,184	12,750	7,810	10,578	112,153	
43	富田中学校	四日市市東茂福町4-19	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり (系統接続無し)	契約電力 (kw)	72	72	72	72	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
						最大需要電力 (kw)	45	51	59	60	84	76	36	40	83	74	55	80		
						使用電力量 (kw h)	8,492	9,786	10,055	10,487	14,986	12,100	8,649	9,099	13,246	14,044	8,370	12,445	131,759	
44	笹川中学校	四日市市西日野町268-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	57	57	57	57	
						最大需要電力 (kw)	49	49	57	57	55	57	50	46	53	56	38	51		
						使用電力量 (kw h)	10,657	12,277	12,644	10,041	13,423	11,056	10,679	11,105	12,282	12,037	7,901	12,485	136,587	
45	南中学校	四日市市前田町18-17	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	98	98	98	98	98	98	98	98	98	103	103	103	103	
						最大需要電力 (kw)	73	74	75	78	92	94	64	69	103	98	74	96		
						使用電力量 (kw h)	11,670	16,403	15,414	18,088	20,420	19,398	14,155	14,542	19,035	23,107	14,228	19,876	206,336	
46	西陵中学校	四日市市西山町7229	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	49	49	49	
						最大需要電力 (kw)	31	31	39	47	46	49	29	26	38	47	37	45		
						使用電力量 (kw h)	5,680	6,534	7,136	6,324	9,423	8,334	5,671	5,501	7,101	8,071	6,029	7,442	83,246	
47	三滝中学校	四日市市高角町2068-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	66	66	66	68	80	80	80	80	83	83	83	83		
						最大需要電力 (kw)	54	41	56	68	80	61	37	36	83	77	43	63		
						使用電力量 (kw h)	8,448	8,843	9,995	9,450	12,194	10,462	8,193	8,302	12,226	13,553	7,269	11,492	120,427	
48	大池中学校	四日市市下海老町2662-1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	75	75	75	
						最大需要電力 (kw)	60	35	50	67	75	65	34	31	65	72	46	61		
						使用電力量 (kw h)	8,474	8,388	8,442	7,556	10,919	8,495	7,462	7,083	11,205	12,342	6,911	10,408	107,685	
49	朝明中学校	四日市市平津町409-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	58	58	58	58	63	63	63	63	63	64	64	64	64	
						最大需要電力 (kw)	43	40	40	39	63	56	29	31	64	64	35	57		
						使用電力量 (kw h)	6,935	7,100	7,773	7,604	11,742	9,626	6,486	6,785	8,924	10,580	6,102	9,113	98,770	
50	保々中学校	四日市市西村町2787-2	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点 需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	40	
						最大需要電力 (kw)	23	29	23	23	29	26	19	17	35	40	29	30		
						使用電力量 (kw h)	4,182	5,314	4,928	5,182	6,315	5,415	4,490	4,576	5,830	7,387	5,276	6,470	65,365	

別表 施設一覧

	事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R3年10月	R3年11月	R3年12月	R4年1月	R4年2月	R4年3月	R4年4月	R4年5月	R4年6月	R4年7月	R4年8月	R4年9月	合計
51	常磐中学校	四日市市松本810	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	94	94	94	94	94	94	94	94	87	86	86	86	
							最大需要電力 (kw)	77	57	69	80	81	83	46	43	86	86	52	77	
							使用電力量 (kw h)	12,461	11,922	13,912	11,746	16,807	13,862	10,673	10,799	14,321	16,891	11,219	14,630	159,243
52	西笹川中学校	四日市市笹川4丁目104	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	68	68	68	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
							最大需要電力 (kw)	48	46	48	62	66	66	29	29	60	60	55	62	
							使用電力量 (kw h)	7,150	8,789	7,458	8,920	10,428	10,295	6,860	6,613	9,006	12,520	9,154	11,028	108,221
53	三重平中学校	四日市市三重8丁目1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	53	53	53	49	65	65	65	65	65	65	65	65	
							最大需要電力 (kw)	38	36	30	44	65	61	27	28	49	44	33	44	
							使用電力量 (kw h)	4,928	6,605	5,979	6,208	8,257	7,059	5,868	6,177	7,948	9,083	5,212	7,348	80,672
54	羽津中学校	四日市市羽津甲26	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	75	75	75	75	63	60	60	60	76	76	76	76	
							最大需要電力 (kw)	39	45	36	39	58	51	33	29	76	67	42	68	
							使用電力量 (kw h)	6,237	8,167	6,909	7,223	10,229	9,532	6,442	6,566	9,153	11,314	6,356	10,120	98,248
55	西朝明中学校	四日市市北山町1169	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	71	71	71	75	75	75	75	75	90	90	90	90	
							最大需要電力 (kw)	49	36	54	75	65	60	32	31	90	78	39	85	
							使用電力量 (kw h)	7,306	7,364	8,052	7,139	11,022	8,422	6,388	6,312	8,574	11,791	6,363	10,589	99,322
56	桜中学校	四日市市桜町1604	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	61	61	61	61	61	62	62	62	62	62	62	62	
							最大需要電力 (kw)	56	49	55	53	61	62	35	46	59	59	43	57	
							使用電力量 (kw h)	11,061	12,009	9,862	9,945	11,144	9,736	9,201	9,899	12,313	12,747	10,259	12,628	130,804
57	内部中学校	四日市市波木町697	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	92	92	92	92	92	92	92	92	99	99	99	99	
							最大需要電力 (kw)	64	43	62	88	92	81	42	48	99	96	76	89	
							使用電力量 (kw h)	11,839	11,543	14,032	13,418	17,936	14,519	10,998	10,992	14,749	19,455	15,884	17,220	172,585
58	楠中学校	四日市市楠町北五味塚2092	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	49	49	49	49	55	55	55	55	55	55	55	55	
							最大需要電力 (kw)	40	36	43	46	55	51	37	37	54	47	45	50	
							使用電力量 (kw h)	6,389	7,142	8,098	7,246	10,536	8,507	6,551	5,736	7,779	9,371	7,007	9,397	93,759
中学校小計							使用電力量 (kw h)	182,016	203,004	202,838	202,150	265,885	227,300	177,000	177,922	236,298	285,533	189,330	255,527	2,604,803
小学校・中学校合計							使用電力量 (kw h)	501,440	539,493	544,248	501,660	698,145	601,954	464,244	484,118	670,786	688,006	424,471	662,888	6,781,453

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。