

別表 施設一覧

予定使用電力

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R6年4月	R6年5月	R6年6月	R6年7月	R6年8月	R6年9月	R6年10月	R6年11月	R6年12月	R7年1月	R7年2月	R7年3月	合計
37 中部中学校	四日市市西浦2丁目5-36	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
						最大需要電力(kw)	39	55	74	89	65	84	50	50	61	60	55	41	
						使用電力量(kwh)	7,717	8,040	11,679	16,961	12,061	13,952	9,745	8,450	10,045	10,571	10,359	7,861	127,441
38 橋北中学校	四日市市高浜町1-4	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
						最大需要電力(kw)	28	30	40	54	42	44	37	31	49	49	46	37	
						使用電力量(kwh)	7,203	6,916	8,816	11,167	7,123	9,431	9,816	7,925	10,602	11,171	10,745	8,677	109,592
39 港中学校	四日市市十七軒町10-41	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
						最大需要電力(kw)	34	35	49	76	47	52	52	36	56	49	53	42	
						使用電力量(kwh)	9,120	9,125	11,697	18,123	10,805	13,890	10,628	9,343	12,302	12,174	11,854	10,248	139,309
40 塩浜中学校	四日市市塩浜町4096	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
						最大需要電力(kw)	14	15	23	31	21	25	31	23	37	34	29	28	
						使用電力量(kwh)	4,098	4,136	4,474	5,679	4,290	5,340	5,462	5,122	6,887	6,007	5,874	5,074	62,443
41 山手中学校	四日市市大字東阿倉川70	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
						最大需要電力(kw)	28	36	59	72	48	67	45	46	63	64	63	49	
						使用電力量(kwh)	6,711	7,868	12,307	14,181	10,148	14,152	10,563	9,714	10,643	10,625	10,580	8,718	126,210
42 富洲原中学校	四日市市天力須賀5丁目3-10	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
						最大需要電力(kw)	35	34	55	58	46	52	36	33	51	59	70	47	
						使用電力量(kwh)	7,443	8,142	8,143	10,647	5,674	8,151	7,158	7,012	9,273	10,432	10,570	8,718	101,363
43 富田中学校	四日市市東茂福町4-19	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力(kw)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
						最大需要電力(kw)	25	31	53	79	37	60	50	39	64	74	75	42	
						使用電力量(kwh)	6,201	6,430	10,056	12,828	6,375	10,624	9,643	8,658	11,986	12,048	12,327	7,526	114,702
44 笹川中学校	四日市市西日野町268-2	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
						最大需要電力(kw)	37	35	49	51	29	48	47	46	55	53	54	44	
						使用電力量(kwh)	8,703	9,114	12,938	12,399	6,520	11,593	11,160	11,295	12,012	10,865	10,722	9,618	126,939
45 南中学校	四日市市前田町18-17	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
						最大需要電力(kw)	65	65	89	117	76	96	79	69	91	92	94	87	
						使用電力量(kwh)	14,008	15,648	18,004	23,839	14,744	20,944	16,283	14,893	19,916	20,037	19,750	16,755	214,821
46 西陵中学校	四日市市西山町7229	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
						最大需要電力(kw)	20	23	37	51	31	32	26	27	45	53	51	30	
						使用電力量(kwh)	5,162	5,565	6,494	7,866	4,686	5,537	5,624	5,929	7,557	6,672	7,456	5,487	74,035
47 三滝中学校	四日市市高角町2068-2	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
						最大需要電力(kw)	35	42	64	59	37	61	43	38	53	65	53	53	
						使用電力量(kwh)	8,076	9,421	11,551	12,264	7,290	10,091	9,102	8,538	10,343	10,151	11,085	9,040	116,952
48 大池中学校	四日市市下海老町2662-1	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
						最大需要電力(kw)	35	39	67	74	45	62	37	32	55	53	71	51	
						使用電力量(kwh)	6,810	7,707	9,950	13,157	9,722	11,598	7,126	6,834	8,312	8,206	9,109	7,272	105,803
49 朝明中学校	四日市市平津町409-2	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
						最大需要電力(kw)	29	29	49	61	37	53	40	26	50	54	48	39	
						使用電力量(kwh)	6,270	6,489	8,293	11,156	6,349	10,053	6,896	6,320	8,891	9,392	9,188	7,102	96,399
50 保々中学校	四日市市西村町2787-2	橋内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力(kw)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
						最大需要電力(kw)	18	23	40	43	28	36	24	17	27	28	25	22	
						使用電力量(kwh)	4,708	4,938	5,731	8,795	6,946	6,692	4,961	4,734	5,767	5,743	5,333	4,849	69,197

別表 施設一覧

予定使用電力

事業所名	住所	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	非常用自家発電設備	項目	R6年4月	R6年5月	R6年6月	R6年7月	R6年8月	R6年9月	R6年10月	R6年11月	R6年12月	R7年1月	R7年2月	R7年3月	合計
51 常磐中学校	四日市市松本810	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
						最大需要電力 (kw)	45	47	68	80	48	61	63	43	58	62	64	55	
						使用電力量 (kw h)	9,211	10,554	12,704	14,823	7,278	12,306	11,108	8,960	10,138	11,522	12,125	9,803	130,532
52 西笹川中学校	四日市市笹川4丁目104	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
						最大需要電力 (kw)	24	33	49	59	43	58	44	33	53	57	65	42	
						使用電力量 (kw h)	6,057	6,218	8,120	10,776	6,823	9,423	7,677	7,173	9,869	9,198	10,318	7,419	99,071
53 三重平中学校	四日市市三重8丁目1	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
						最大需要電力 (kw)	24	25	42	50	37	37	41	31	35	34	38	28	
						使用電力量 (kw h)	5,052	5,412	6,504	9,966	5,571	5,109	6,452	5,486	6,465	5,650	6,105	5,122	72,894
54 羽津中学校	四日市市羽津甲26	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
						最大需要電力 (kw)	29	40	52	61	46	61	36	30	49	65	55	30	
						使用電力量 (kw h)	6,470	6,712	8,528	10,753	5,899	9,457	6,934	6,545	9,187	9,287	9,501	6,747	96,020
55 西朝明中学校	四日市市北山町1169	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
						最大需要電力 (kw)	23	32	52	75	30	68	32	31	56	59	64	41	
						使用電力量 (kw h)	5,299	5,128	6,963	10,622	5,943	10,287	6,887	6,162	8,544	8,288	8,645	6,198	88,966
56 桜中学校	四日市市桜町1604	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
						最大需要電力 (kw)	24	24	41	51	39	44	39	38	57	46	49	32	
						使用電力量 (kw h)	5,897	6,949	9,781	10,564	8,490	9,009	8,772	8,810	8,862	7,955	8,121	7,286	100,496
57 内部中学校	四日市市波木町697	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	-	契約電力 (kw)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
						最大需要電力 (kw)	33	41	68	88	70	72	70	41	73	80	85	49	
						使用電力量 (kw h)	9,862	10,611	12,392	17,560	10,771	12,449	12,241	10,950	15,382	16,183	14,726	10,865	153,992
58 楠中学校	四日市市楠町北五味塚2092	構内引込第1柱上過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点	需給地点に同じ	需給地点に同じ	あり(系統接続無し)	契約電力 (kw)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
						最大需要電力 (kw)	38	38	40	48	39	42	39	43	48	43	57	42	
						使用電力量 (kw h)	5,973	5,866	6,813	9,797	5,864	8,119	6,307	6,320	8,651	8,299	9,711	7,685	89,405
中学校小計						使用電力量 (kw h)	156,051	166,989	211,938	273,923	169,372	228,207	190,545	175,173	221,634	220,476	224,204	178,070	2,416,582
小学校・中学校合計						使用電力量 (kw h)	408,055	445,254	589,683	637,778	378,321	594,845	508,222	477,623	559,734	564,954	594,479	464,343	6,223,291

<季節区分>

- ・夏季 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
- ・その他季 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。